



a kiwa company

# Verslag

VERSLAG NR

GEN/10/15175897/00/NL/000

Origineel

## IN OPDRACHT VAN

VME Res. Carlton  
p/a Laplage  
Distellaan 127  
8434 Middelkerke

Uw klantnummer: 100654720  
Contractnummer: 1176344/1000



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

Residentie Carlton, Distellaan 43, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op:

24/11/2025 12:56 - 13:29



Uitgevoerd door: KRISTOF D'HONDT (5934)

## BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Schindler
Serienummer	10484568
Jaar van indienststelling	2011
Nominale last (kg)	675
Aantal personen	9



### Besluit

Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2026

Verslag verificatie  
door FOD



Of via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ir F. Dewint  
Directeur Generaal

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 [buildingreportingnorth@vincotte.be](mailto:buildingreportingnorth@vincotte.be)  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

**1**

Lees dit verslag  
zorgvuldig en geheel

**2**

**Volgende periodieke controle in 04/2026**  
**Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding**

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [buildingreportingnorth@vincotte.be](mailto:buildingreportingnorth@vincotte.be) .  
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

## GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	100026048	Type gebouw	Consument
Natuur	Personenlift	Aantal toegangen	6
Installateur	Schindler	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Serienummer	10484568	Machinekamer	Zonder machinekamer
Jaar van indienststelling	2011	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Nominale last (kg)	675	Digi Tag	<a href="https://taqr.io/62a1615db7f6cef4b8c8a1dd8300f090">https://taqr.io/62a1615db7f6cef4b8c8a1dd8300f090</a>
Aantal personen	9	Naam onderhoudsbedrijf	Schindler
Aantal stopplaatsen	6		

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

**Opmerkingen:** Geen

### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Bij het onderzoek van het materiaal werd niets abnormaals vastgesteld.

**Volgende controle: 04/2026**