

REINIGINGSATTEST

VERBRANDINGSATTEST

FIRMA

naam: **De Preter Service bv**
straat & nummer: **Annemie Brackxstraat 9**
postnummer & gemeente: **8400 Oostende**
telefoon: **059/708 735**
BTW nummer: **BE 0473.261.317**

Volgnummer attest: 25550537

Erkend technicus Schoorsteenveger

naam & voornaam: **RANDY HEINDERSON**
erkeningsnummer: **GV08570**

datum verbrandingscontrole / reiniging: **18/08/2025**
arbeidsduur: van _____ tot _____

KLANT

naam & voornaam: **VME Galion - Fregate - Caravelle**
straat & nummer: **Portiekenlaan 26**
postnummer & gemeente: **8434 Westende**

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL

- centraal individueel type B (open) type C (gesloten) (aankruisen wat van toepassing is)
- gasvormige brandstof: aardgas LPG andere, namelijk _____
 atmosferische gasketel gasunit gasketel met ventilatorbrander
 gaskachel gasgeiser
- vloeibare brandstof vaste brandstof

TOESTEL

1

merk: **Viessmann**
type: **Vitocrossal 100**
bouwjaar: **2022**
fabricatienummer: **7632855201086122**
vermogen (kW): **318kW**

BRANDER (enkel CV) (brandstof: _____)

merk: _____
type: _____
bouwjaar: _____
fabricatienummer: _____
debiet (kg/h of l/h of m³/h (gas)): _____

REINIGING & CONTROLE VAN DE SCHOORSTEEN

- vegen van de schoorsteen & het verbindingsstuk nazicht van de goede werking
 schoorsteendruk (Pa): _____ controle van de terugslag d.m.v. een terugslagmelder⁽¹⁾

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus)

Voor CV, vloeibare brandstof

- reiniging van de leidingen
 reiniging van de ketel
 reiniging van de brander

Voor CV, gasvormige brandstof

- ontstopping
 reiniging van de branderbedden en warmtewisselaar
 reiniging van de ventilator en de brander

Voor vaste brandstof

- reiniging inwendige delen warmtebron
 nazicht algemene staat

Voor oliekachel

- reiniging van de inwendige rookgaskanalen
 reiniging van de warmtewisselaar
 reiniging van de branderpot

Voor gaskachel & gasgeiser

- ontstopping
 reiniging van de branderbedden en warmtewisselaar

Voor alle toestellen

- controle van de rookgaszijdige dichtheid
 controle van de verluchting van het stooklokaal
 andere, namelijk _____

⁽¹⁾ Bij het onderhoud van een gaskachel of gasgeiser kan de controle van de terugslag d.m.v. een terugslagmeter een alternatief zijn voor het meten van de schoorsteenonderdruk.

Opmerkingen: _____

De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vòòr 18/08/2026

De eerstvolgende reiniging & controle van de schoorsteen moet gebeuren vòòr 18/08/2026

VERBRANDINGSCONTROLE Metingen & berekeningen Parameter	Eenheid	Type toestel (* <small>schrappen wat niet past</small>)	Proef 1: initiële meting	Proef 2: eind- meting	Opmerkingen / Uitgevoerde werkzaamheden
keteltemperatuur	°C	1 - 2			
sproeier (merk & type)		1			
sproeier (debiet)		1			
sproeier (hoek)	graden	1			
pompdruk	bar	1			
gasdruk	mbar	2			
ionisatiestroom	µa				
druk schoorsteen	Pa	1 - 2 - 3		-18,4	
rookindex	Bachrach	1 - 3			
zuurstof (O ₂)	%	1 - 2		7,6	
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1 - 2		7,59	
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1 - 2		0	
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1 - 2 - 3		44,4	
omgevingstemperatuur (t _a)	°C	1 - 2 - 3		26	
netto-temperatuur (t _g - t _a)	°C	1 - 2 - 3		18,4	
verbrandingsrendement	%	1 - 2		98,9	

(bevestig in deze ruimte de afdruk(ken)
van het elektronisch meettoestel)

(*) geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

1=centrale verwarming, gevoed met vloeibare brandstof 2=centrale verwarming, gevoed met gasvormige brandstof 3=oliekachel

EINDBEOORDELING	Het stooktoestel werkt:	De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vòòr 18/08/2026
(kruis aan wat van toepassing is)	<input checked="" type="checkbox"/> goed <input type="checkbox"/> niet goed <input checked="" type="checkbox"/> veilig <input type="checkbox"/> niet veilig	



(handtekening erkend technicus / uitvoerder)

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

De attesten van minstens de laatste 2 onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de afdeling Algemeen Milieu- & Natuurbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.