

Attest van regularisatie

Contactzetel Internationalelaan 55/A 1070 Brussel +32 (0)2 413 03 99 be.ssb.lift@sgs.com	Plaats van bezoek AL3540 Oorlogsinvalidenlaan 11 8434 Westende Contactpersoon	Klant COSMOLIFT N.V. T.a.v. Venecolaan 52J 9880 Aalter
---	---	---

Ref SGS B20240808-168927-MDU-114334-AtReg-AL3540-Oorlogsinvalidenlaan 11 - 325743-1.1

BL AL504Reg.07

Inleiding

Ref. klant	Inspecteur	Michel Dupont
Datum rapport 08/08/2024	Datum van onderzoek	08/08/2024 (08:00 - 08:40)
Opsteller Michel Dupont	Periodiciteit	NVT

Aard van het onderzoek

Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 en amendementen

Omschrijving van de lift

Ref AL : AL3540			
Identificatie nummer	74/45F	Plaats	Inkomhal appartement
Type	Elektrisch	Bouwjaar	1957
Merk	FIAM	Snelheid	0.60m/s
Onderhoudsdienst	Cosmolift	Nominale last	225kg
Aantal personen	3	Aantal stopplaatsen	6
Sleutel schachtdeur	2	Sleutel brandkastje	RCS
Gegevens voor afspraak			
Historische waarde			

Besluit

**Tijdens onze controle, hebben wij kunnen vaststellen dat de modernisatiewerken uitgevoerd werden in overeenstemming met de gevraagde veiligheidseisen in onze risicoanalyse.
Dit is een attest van regularisatie**

Voor de technische directie,
Elektronisch ondertekend door

Michel Dupont-MDU-793

Behoudens anderszuidende overeenkomst werden de inspecties uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van SGS Statutory Services Belgium (SSB). Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden aan u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS SSB op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS SSB is enkel aansprakelijk i.a.v. haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de transactedocumenten. Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Detail van het onderzoek, opmerking(en), nota('s)

Gebruikte meettoestellen

- Standaard toestellen van de inspecteur
 Bijzonder materiaal:

Dit regularisatieattest wordt overhandigd op basis van de controle op de modernisatiewerken gevraagd in ons risicoanalyse van 25/09/2020 (Rapport : B20200925_AL3540_623631.0_2)

Deze werken zijn uitgevoerd door het bedrijf Cosmolift

- Onze controle is visueel, zonder demonteren en zonder lastproeven

Datum van de volgende risico analyse voor 25/09/2035

Algemene informatie

Omschrijving van het onderzoek

De controle is uitgevoerd volgens het hoofdstuk IV, 5 §4 van het koninklijk besluit van 9 maart 2003, en amendementen, en volgens onze interne procedure. Ons bezoek beperkt zich tot de verschillende punten vermeld in ons risicoanalyse met ondervermelde referentie en op basis van het bovenvermeld koninklijk besluit. Dit rapport houdt geen rekening met andere regionale en/of nationale wetgevingen.

Nota's

De lift moet het onderwerp maken van een onderhoud door een gespecialiseerde onderneming conform aan de instructies van de constructeur van de lift. In geval van het ontbreken van onderhoudsinstructies, zal een preventief onderhoud twee maal per jaar uitgevoerd worden.

Een preventieve inspectie moet plaats hebben twee maal per jaar door een Externe Dienst voor de Technische Controles op de werkplaats (E.D.T.C.) indien de onderhoudsonderneming gecertificeerd is volgens de norm ISO 9001 voor de activiteiten "onderhoud liften". Indien de onderneming niet gecertificeerd is, dient deze elk trimester verwezenlijkt te worden.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de EDTC, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 10 jaar door het EDTC bijgehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, bevoegd voor de externe dienst voor technische controle op de werkplaats.